

至 108/02/28 T104、T105 機房設備數量資訊如下

機房名稱	機櫃名稱	監控數量 (以 IP 計)	設備數量	設備種類及數量	機櫃佔有率 (目前 U 數/總 U 數) *100%	UPS 三相電 流負載率
T105 機房	RACK-A	34 個	119 台 259U	伺服器 181 台	857/1621*100%= 52.87%	R: 66.69% S: 48.05% T: 72.66%
	RACK-B	7 個	59 台 129U	網路設備 144 台		
	RACK-C	27 個	95 台 149U	磁碟陣列 42 台 LCD 螢幕(含 KVM) 35 台		
	RACK-D	26 個	167 台 320U	其他 38 台		
小計		94 個	440 台/857U	440 台		
T104 機房	RACK-E	20 個	62 台 108U	伺服器 91 台 網路設備 36 台	266/365*100%= 72.88% (含公共空間)	R: 54.71% S: 38.69% T: 47.39%
	RACK-F	16 個	81 台 140U	磁碟陣列 14 台 其他 2 台		
	公共區域		18 台 18U	公共空間(含 KVM) 18 台		
小計		36 個	161 台 266U	161 台		
外圍各樓館 網路骨幹 雲端設備		60 個				
總計		190 個	601 台 1123U		1123/1986= 56.55%	

製作日期：108.03.01