

至 108/01/31 T104、T105 機房設備數量資訊如下

機房名稱	機櫃名稱	監控數量 (以 IP 計)	設備數量	設備種類及數量	機櫃佔有率 (目前 U 數/總 U 數) *100%	UPS 三相電 流負載率
T105 機房	RACK-A	34 個	119 台 259U	伺服器 180 台	853/1621*100%= 52.62%	R:67.52% S:49.59% T:73.29%
	RACK-B	7 個	59 台 129U	網路設備 144 台		
	RACK-C	27 個	95 台 149U	磁碟陣列 42 台 LCD 螢幕(含 KVM) 35 台		
	RACK-D	26 個	166 台 316U	其他 38 台		
小計		94 個	439 台/853U	439 台		
T104 機房	RACK-E	21 個	62 台 108U	伺服器 91 台 網路設備 35 台	263/365*100%= 72.05% (含公共空間)	R:54.7% S:39.35% T:47.37%
	RACK-F	16 個	80 台 137U	磁碟陣列 14 台 其他 2 台		
	公共區域		18 台 18U	公共空間(含 KVM) 18 台		
小計		37 個	160 台 263U	160 台		
外圍各樓館 網路骨幹 雲端設備		60 個				
總計		191 個	599 台 1116U		1116/1986= 56.19%	

製作日期：108.02.03